

3/ -п. 2.4.2.4.3. СП 2.4.3648-20 - покрытие столов в кабинете №25 с дефектами и повреждениями. (Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств). (фото №14)

4/ - п. 2.8.5., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 - По результатам лабораторных исследований - искусственное освещение (средняя освещённость при общем освещении), в кабинете №1 составляет 145,8 лк, что не соответствует действующим гигиеническим нормативам (величина допустимого уровня не менее 300 лк), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №пр 1626 от 16.03.2022, экспертным заключением №622 от 18.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № RA. RU.710042 выдан 24 июля 2015 Федеральной службой по аккредитации).

5/ - п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20; "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", таблица 6.9). - расписание уроков в начальных классах составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего образования, определенной гигиеническими нормативами, например в отдельные дни недели самый трудный предмет по шкале трудности «математика» стоит первым уроком: понедельник в 1а классе; вторник во 2а, 2в, 2г классах, среду во 2в, 3а, 3г классах.

6/ -п.1.5 СП 2.4.3648-20 - истек срок прохождения санитарно-гигиенической подготовки у 15 работников: Фомченкова В.А., Холиной А.В., Белякиной Е.В., Прониной Н.В., Фомченковой С.И.Евдокименковой Ю.О., Мощенковой А.В., Лукиной Е.В., Верешкина Р.В., Сытенского Р.А., Кобаренковой Е.И., Белякиной Е.В., Прудниковой М.В., Бегель А.И., Ющук Я.А. (Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 2, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе). (с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части ст.ст. 24, 28, 32 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предписываю **муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 11» города Смоленска**, выполнить мероприятия по соблюдению требований:

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в общеобразовательном учреждении отделку стен, потолков, пола, выполнить без дефектов и повреждений, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в туалете первого и второго этажа (следы подтекай на потолке и стене); в кабинетах №26 второй этаж, №30 третий этаж (следы подтекай на потолке), покрытие пола в кабинете №34 с нарушением целостности. На пищеблоке в горячем цеху потолок с дефектами и повреждениями (нарушение целостности покраски);

- п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 - в рекреации первого этажа (напротив раздевалки и медкабинета), в рекреации второго этажа (возле кабинета биологии) остекление окон выполнить из цельного стекла;

-п. 2.4.2.4.3. СП 2.4.3648-20 - в кабинете №25 обеспечить покрытие столов без дефектов и повреждений из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств; п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздел 5, п.144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 провести мероприятия по обеспечению показателей искусственного освещения (средняя освещённость при общем освещении), в соответствии с нормируемыми показателями не менее 400 лк, в кабинете №1, подтвердить результатами производственного контроля.

- п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 - расписание уроков в начальных классах составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов на уровне начального общего образования, определенной гигиеническими нормативами, в 1а, 2а, 2в, 2г, 3а, 3г классах;

7/ -п.1.5 СП 2.4.3648-20 - организован контроль за прохождением профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе в личных медицинских книжках следующих работников: Фомченкова В.А., Холиной А.В., Белякиной Е.В., Прониной Н.В., Фомченковой С.И.Евдокименковой Ю.О., Мощенковой А.В., Лукиной Е.В., Верешкина Р.В., Сытенского Р.А., Кобаренковой Е.И., Белякиной Е.В., Прудниковой М.В., Бегель А.И., Ющук Я.А.

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

Установить срок для исполнения: 28 марта 2023 года (указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен, об обязанности выполнения предписания предупрежден: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» города Смоленска Пиманова Ольга Александровна.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой).

“ 28 ” марта 2022 г.

(подпись)

Предписание от 28.03.2022 № 02-143 получил(а): директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» города Смоленска Пиманова Ольга Александровна.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 28 ” марта 2022 г.

(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Ноздрачева Надежда Александровна

“ 28 ” марта 2022 г.

(подпись)

